

重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（渡）环准〔2024〕9号

国网重庆市电力公司市区供电分公司：

你单位报送的刘家坝东片区110千伏柏建线8号至9号等迁改工程项目(项目代码：2302-500104-04-01-245935)环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的相关规定，我局原则同意重庆港力环保股份有限公司（统一社会信用代码：915001076635719127）编制的环境影响报告表结论及其提出的生态环境保护措施。

一、项目建设内容

本项目总投资4219万元，其中环保投资18万元。建设内容及规模如下：

110kV柏建线：①新建单回架空线路0.35km，单回单芯电缆路径1.223km，新建电缆终端塔2基（柏建迁改1#、2#）。②拆除双回耐张角钢塔1基（现柏建9#/马刘西建1#），单回架空线路0.43km，双回架空线路1.17km。

110kV马刘东、西线：①新建单回架空线路0.86km，双回架空线路1.17km，新建单回耐张四管塔2基（马刘西迁改1#、马刘东迁改1#），双回耐张四管塔3基（马刘东/西迁改2#、马刘东/西迁改3#、马刘东/西迁改4#）。②拆除单回耐张四管塔2基（现马刘西11#、现马刘东7#），双回耐张角钢塔4基（现马刘东8#/马刘西12#~现马刘东11#/马刘西15#），双回直线角钢塔1基（现马刘东12#/马刘西

16#)，单回架空线路 0.57+0.51km，双回架空线路 0.78km。

二、项目建设在设计、建设和运行管理过程中落实环境影响报告表提出的污染防治和环境保护措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、风险事故及危害等不良后果，并重点做好以下工作：

（一）加强电磁环境污染防治。加强环境管理，定期开展环境监测，确保沿线电磁环境敏感目标的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定限值要求。

（二）严格落实施工期间环境污染防治措施。加强废气治理措施：严格落实围挡、覆盖、洒水等施工扬尘控制措施。做好废水处理工作：施工人员生活污水纳入周边已有生活污水处理系统。强化噪声污染防治：施工选用低噪声设备，合理布置场地，避免夜间施工。依法处置固体废物：生活垃圾交环卫部门定期清运，工程挖方用于周边平场或回填剩余挖方及时运至合法渣场处置。

（三）严格环境风险防范。建立完善环境风险防范制度，加强环境风险管理，防治电磁环境污染事件的发生。

（四）认真落实报告表提出的其他各种生态保护和污染防治措施。

三、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环环境影响评价文件。

四、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件做出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显环境质量影响的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

五、项目必须严格执行环境保护“三同时”制度（环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用），并及时开展环境保护设施竣工自主验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，同时报送我局；验收公示期满5个工作日内，你单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。

六、项目按规定接受重庆市大渡口区生态环境保护综合行政执法支队日常监督管理工作。

重庆市大渡口区生态环境局

2024年4月12日

抄送：重庆市大渡口区生态环境保护综合行政执法支队