重庆市大渡口区 2021 年第三季度水龙头水质信息公布表

（城市）

序号	市政水厂	季度	监测指标											备注
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	耐热大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	耗氧量（CODMn 法，以 O2 计，mg/L）	肉眼可见物	游离余氯（mg/L）	二氧化氯（mg/L）	
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、异味	≤3	无	≥0.05	≥0.02	
1	坝坝鱼江湖菜（茄子溪街道）	3	<1	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	0.3	无	0.65		
2	尚品豆花牛肉（茄子溪街道）	3	<1	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	0.1	无	0.56		
3	王明召诊所（九宫庙街道）	3	7	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	0.4	无	0.66		

4	百信快餐（新山村街道）	3	1	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	0.2	无	0.78		
5	名洋发型设计烫染会所（跃进村街道）	3	<1	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	0.4	无	0.54		
6	锋味牛肉面（跃进村街道）	3	1	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	0.3	无	0.61		
7	耙牛肉（九宫庙街道）	3	<1	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	0.2	无	0.54		
8	汇爽红灯笼火锅（春晖路街道）	3	8	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	0.3	无	0.66		
9	大渡口区疾病预防控制中心（春晖路街道）	3	1	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	0.1	无	0.19		

重庆市大渡口区 2021 年第三季度水龙头水质信息公布表

（农村）

序号	市政水厂	季度	监测指标											备注
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	耐热大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	耗氧量（CODMn 法，以 O2 计，mg/L）	肉眼可见物	游离余氯（mg/L）	二氧化氯（mg/L）	
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、异味	≤3	无	≥0.05	≥0.02	
1	小南海保卫处办公室(跳蹬镇）	3	13	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	0.3	无	---		

2	特色牛肉粉 (八桥镇)	3	<1	未检出	未检出	未检出	<5	<0.5	无	0.3	无	0.41		