

重庆昱建工程技术有限公司
房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查
技术咨询合格书（消防）

大渡口区月光村 20 栋 1 单元全体业主：

依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第 13 号）和《重庆市房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图联合审查管理办法》（试行）的规定，我机构对你单位报送的大渡口区月光村 20 栋 1 单元加装电梯项目施工图消防设计文件进行了技术审查，审查合格。

该工程位于大渡口区月光村 20 栋 1 单元，总建筑面积为 60.32 平方米。该工程由浙江新中环建筑设计有限公司设计，消防设计文件号：2024-223 号。本栋结构形式为钢结构，抗震等级为四级，抗震设防烈度为 6 度，耐火等级为地上二级，工程项目为改建类。原建筑已通过消防验收，本次改建未进行原建筑结构性改动，本栋原建筑一～七层为住宅。

消防设计审查依据：

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

